

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHÒNG ATMT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Số: 65 /ATMT

V/v: công bố kết quả quan trắc
môi trường định kỳ trên trang
thông tin điện tử

Kính gửi: Phòng Hành chính – Lao động;

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 42/TTr-AT ngày 15/6/2017, phòng An toàn – Môi trường xin cung cấp các thông số quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2021 của khí thải và nước thải làm mát tại Nhà máy để phòng Hành chính – Lao động xem xét thực hiện công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của Công ty, số liệu như phụ lục được gửi kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ATMT.

PHÓ PHÒNG ATMT

Cao Bắc Ninh

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 65/ATMT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TRƯỚC KHI RA KHỎI ỒNG KHÓI QUÍ I NĂM 2021

TT	Các thông số	Đơn vị	Kết quả các mẫu quan trắc												Nồng độ tối đa cho phép theo QCVN 22:2009/BTNMT (Kp=0,85; Kv=0,8)
			Ống khói tổ máy số 1			Ống khói tổ máy số 2			Ống khói tổ máy số 3			Ống khói tổ máy số 4			
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Bụi	mg/Nm ³	92	97	97	112	108	97	101	117	113	95	113	114	136
2	SO ₂	mg/Nm ³	286	295	279	564	537	582	298	324	313	317	302	298	340
3	NO _x	mg/Nm ³	631	628	634	316	291	301	634	651	624	594	573	601	680

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT TẠI VỊ TRÍ TRƯỚC KHI XẢ THẢI QUÍ I NĂM 2021

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả quan trắc	Giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=1,2; Kf=0,9)
1	PH	-	7,6	5,5-9
2	Nhiệt độ	°C	24,7	40
3	Clo dư	mg/l	0,35	2,16
4	COD	mg/l	41	162
5	TSS	mg/l	24	108

KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TRƯỚC KHI RA KHỎI ỚNG KHÓI QUÍ II NĂM 2021

TT	Các thông số	Đơn vị	Kết quả các mẫu quan trắc												Nồng độ tối đa cho phép theo QCVN 22:2009/BTNMT (Kp=0,85; Kv=0,8)
			Ống khói tổ máy số 1			Ống khói tổ máy số 2			Ống khói tổ máy số 3			Ống khói tổ máy số 4			
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Bụi	mg/Nm ³	97	102	92	96	102	113	118	102	108	95	113	114	136
2	SO ₂	mg/Nm ³	327	306	318	329	312	307	321	336	318	315	326	308	340
3	NO _x	mg/Nm ³	621	653	638	604	597	632	655	628	663	594	573	601	680

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI LÀM MÁT TẠI VỊ TRÍ TRƯỚC KHI XẢ THẢI QUÍ II NĂM 2021

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả quan trắc	Giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=1,2; Kf=0,9)
1	PH	-	7,7	5,5-9
2	Nhiệt độ	°C	34,3	40
3	Clo dư	mg/l	<0,6	2,16
4	COD	mg/l	25	162
5	TSS	mg/l	20	108